

监 理 通 知 单

工程名称:山东海岱光伏科技有限公司 5.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号:QS-JLTZD-001

致: 江苏启盛建设工程有限公司

事由: 关于施工现场安装光伏板的注意事项。

内容:

- 1、在安装组件时必须按照合同的条款注意事项进行安装光伏板,在安装过程中严禁踩踏,防止组件电池片隐裂产生。
- 2、安装前严格自检,发现问题暂时停工,立即报告业主及监理到场确认,否则后果自负。
- 3、组件排布必须按照图纸按照,如果有变动,提前报告业主及监理协商解决。
- 4、组件按装过程中,施工单位必须自检,自检合格后通知监理、业主到场确认,检查合格后,方可继续施工。
- 5、要求总包对电气安装人员在施工时,时刻注意保护组件,防止施工影响组件,使电池片有隐裂和组件的破损,如果有破损的后果自负,监理及业主对施工单位因野蛮施工将加大力度罚款。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 4 月 8 日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。

监理工程师通知回复单

工程名称：山东海岱光伏科技有限公司 5.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 QS-JLTZD-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，先报上，请予以复查。

详细内容：

一、组件安装必须按照合同条款安装光伏板，安装过程中严重踩踏光伏板。

二、安装前严格自检。

三、组件安装必须按照图纸施工。

附件：以上问题我司已整改完毕，附图。

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

2017.4.9

项目监理机构复查意见：

所有问题均已整改完成

能达到设计要求和安全规定

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2017.4.10

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各

