



正衡监理
Zhengheng Supervision

项目名称

滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目

文件名称

监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MWP(A+B)分布式光伏电站项目

编号: CZZH-JL-TZ-02

致: 江苏金马工程有限公司

事由: 质量问题相关事宜

内容:

我方在巡视中发现, A区和B区的120和185KV的电缆沟挖掘深度很多地方不够, 你方要积极的进行检查整改。



监理项目部

总/专业监理工程师:

日期:



注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。