

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：嘉善瑞庆休闲运动用品有限公司 1288Kpw 分布式光伏发电项目

编号：JSJH-TZD-001

致：浙江诺欧博新材料有限公司嘉善项目部（单位）

主题：

施工质量

内容：

今（2017 年 5 月 30 日）我监理人员在巡视嘉善瑞庆休闲运动用品有限公司 1288Kpw 分布式光伏发电项目时发现施工过程中存在以下问题：

- 1、桥架盖板固定未按建设方要求使用不锈钢扎带；
- 2、固定接地扁铁螺丝生锈；
- 3、现场垃圾没有及时清理；
- 4、电缆绑扎有个别处使用的是铁丝固定；
- 5、主接地扁铁是否能达到设计要求；

现要求总包方对以上问题进行整改到位！并加强对施工现场的管理。杜绝以后同样问题的发生。

限 3 个工作日内回复

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日

期：

2017. 5. 30



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建