

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：浙江木木马丁家居有限公司 1000KWp 分布式光伏发电项目

编号：KMJS-TZD-001

致：浙江诺欧博新材料有限公司嘉善项目部（单位）

主题：

安全事宜

内容：

今（2017 年 4 月 3 日）我监理人员在巡视施工现场时，发现浙江木木马丁家居有限公司安装导轨夹具的屋面，没有做安全防护设施。为了保证施工安全要求施工方立即对未做防护的屋面进行停工整治。要求总包单位对安全问题重视，要确保安全第一。



限 3 个工作日内回复

项目监理机构（章）
总监理工程师/专业监理工程师

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建