

监理通知回复单

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: SXMB14-SG-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 003 的监理通知后, 已按要求完成了 现场吊装施工 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、现场吊装已配备一名专职安全人员进行现场看护工作
- 2、已对工人进行安装技术交底工作
- 3、对吊车司机的人员证件及吊车质检报告已进行报审
- 4、在交叉作业时, 将在确保无任何危险的情况下再进行吊装, 如有任何危险因素, 立即停止吊装
- 5、安全警示绳全面围护, 现场管理人员要严格把关安全方面



监理项目部复查意见:

经复检, 施工单位已按要求整改完成



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存二份。