

监理通知回复单

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: SXMB14-SG-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 004 的监理通知后, 已按要求完成了 现场施工 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、周进度计划和总进度计划已报审监理
- 2、屋面桥架技术交底和防雷接地镀锌扁钢安装技术交底已按设计规范要求对工人进行交底
- 3、拉拔试验已去当地检测中心申报, 预计下周完成
- 4、伸缩节已到场, 并已安装完毕
- 5、屋面防雷接地镀锌扁钢施工严格按照设计规范要求施工, 并已做好防腐工作



监理项目部复查意见:

经复检, 以上回复内容属实, 并已按要求完成整改



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。