

监理通知回复单

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: SXMB14-SG-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 006 的监理通知后, 已按要求完成了 现场施工质量事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、光伏电缆的敷设已加强施工管理, 并严格按照设计及规范要求施工
- 2、已在桥架拐角处做好防护, 防止电缆保护层被划坏



监理项目部复查意见:

经复查, 以上内容已基本按要求完成整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:

生金文
2017.8.16

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。