

监理通知回复单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：SXMB14-SG-012

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 012 的监理通知后，已按要求完成了 屋面镀锌扁钢防腐除锈 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、已对 1#车间屋面镀锌扁钢有锈蚀的地方进行处理，按照规范要求先除锈，后防腐工作



监理项目部复查意见：

经复查，以上内容施工单位已按要求基本完成整改



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。