

监理通知回复单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：SXMB14-SG-013

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 013 的监理通知后，已按要求完成了 现场施工质量及施工安全 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、已经对 1#车间屋面安装完成的光伏组串进行全面自检，按照规范要求进行整改完毕
- 2、已经对 1#车间屋面 D 区到 E 区高低屋面处的临时爬梯进行全面检查整改，确保安全使用
- 3、已经对 1#车间屋面施工的工人进行安全交底，禁止在组件板上放置杂物



监理项目部复查意见：

经复查，以上内容施工单位已按要求基本完成整改



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。