

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-05

致：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于预埋件与彩钢瓦损坏问题

1、今日预制舱基础施工过程中，所预埋的钢板未按图纸要求对预埋钢板采取热镀锌防腐处理，现要求你单位立即将预埋件替换为热镀锌防腐钢板。

2、C4-C7 区域组件施工过程中，致使现场彩钢瓦损毁严重，现要求你单位对破损部位进行修补，并将整改结果报监理及业主验收。

以上问题望你单位及时处理，并将处理结果于三日内上报业主及监理验收。

附图如下：



监理项目部

总/专业监理工程师：王强

日期：2019年6月13日



由 扫描全能王 扫描创建