

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-01

致：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

事由：关于安全文明施工的问题

在今日监理巡视过程中，发现问题如下：

1. 发现部分人员未按规定佩戴安全帽。
2. C区厂房加固施工中，由于工作位置较高，施工人员未按规定佩戴安全带等安全防护措施。
3. 部分工作区域未按规定搭设移动脚手架，施工人员均由框架柱及龙骨到达工作面，具有极大安全隐患。
4. 巡视时仍发现有少数施工人员在施工现场内抽烟。

望接到通知后，及时整改并回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵占良

日期：2017年5月29日

