

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-02

致：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于安全文明施工的问题

安全巡视过程中，发现问题如下：

- 1、现场组建施工中，未对采光板周边进行安全防护，存在极大的安全隐患，望贵部在收到通知后立即对采光带采取相应安全措施，杜绝安全隐患。
- 2、高空作业人员必须按规定佩戴安全带等安全措施。
- 3、厂房加固施工中，必须按规定搭设移动脚手架或楼梯，以供施工人员安全上下厂房。

以上问题望贵部接到通知时立即采取措施，并在三日内作出回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵永

日期：2017年5月31日



由 扫描全能王 扫描创建