

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-025

致：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于施工质量问题

徐州石材城项目，现场组件安装区域型号统计表和容量最终确认单数量不一致，竣工图与现场安装型号也不符，存在误差，经现场查验总包和分包单位都不知道哪块区域安装什么型号组件，存在混装问题！以 A3、A4 区域为例，根据总包单位提交的材料，此区域安装三种型号组件，且都不是 20 一串的整数倍，明显混装存在，但是现场已经无法区分。

就以上问题请贵方尽快拿出解决方案并及时处理。由于处理不当造成的后果贵方负全部责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵吉良

日期：2017年9月27日