

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目


编号：ZHJL-MSSC-020

致：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现场施工安全及质量问题

今日现场巡视发现现场平屋面组件接地线安装过程中未使用预留接地孔连接，而是另行在组件上打孔安装，极易造成光伏组件损坏。

以上问题希望贵方重视，于3日内拿出整改方案并进行整改完毕，后报业主、监理验收。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵银

日期：2017年8月15日

