

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-021

致：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现场施工质量问题

今日现场巡视发现 7#、8#等箱变垂直桥架盖板未盖严或未做桥架。电缆沟混凝土直接浇筑在电缆上，极易损坏电缆且不利于后期检修。

以上问题希望贵方重视，尽快拿出整改方案并进行整改完毕，后报业主、监理验收。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵占良

日期：2017年8月22日