

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目


编号：ZHJL-MSSC-10

致：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于施工安全、质量的各项问题

- 1、现场所有电缆基础孔道均未做防火封堵。
- 2、屋顶电气设备及桥架未做防火封堵
- 3、个别电缆接头未压实，存在安全隐患。

以上问题请你单位务必在并网倒送电前整改完成，由于整改不及时所造成的各种后果，将由你单位承担全部责任。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵战

日期：2017年6月29日

