

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-13

致：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目施工项目部

事由：由于前期抢 630，有部分项目逆变器、汇流箱接线压固不紧导致汇流箱、逆变器烧坏情况，为避免造成更大损失，现要求施工项目部组织人员对以下项目进行复查：

- 1、对汇流箱、逆变器线路接头进行全面复查，是否有压固不实发热现象。
- 2、对开路电压进行复查，对开路电压不符的及时进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日 期：2017 年 7 月 3 日

