

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-14

致：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于施工安全事宜

由于部分区域已带负荷发电，屋顶及地面部分仍有未完工区域，为了保障施工安全及不必要的损失，要求做到以下几点：

- 1、务必对施工人员做好安全教育培训，熟知已带电区域范围及施工注意事项。
- 2、所有带电区域箱变务必上锁，张贴安全警示牌，及时竖立围栏，箱变钥匙由运维统一管理。
- 3、电缆未及时回填的及时回填，及时竖立电缆桩柱。
- 4、带电区域施工请运维人员确认安全后方可施工，严禁私自施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵占良

日期：2017年7月8日

徐州闽商石材市场管理有限公司
分布式光伏电站项目
监理项目部