监理通知单

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-MSSC-15

- 致: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目施工项目部 事由: 关于施工质量及材料报审事宜
 - 1、混凝土支墩下侧用软沙土直接垫高,未用水泥砂浆找平,不符合规范及设计要求。
 - 2、支墩四周混凝土配重不平整。
 - 3、至今未见混凝土支墩等混凝土复检报告。
- 4、至今未见任何前期及过程报审资料,我方已就此问题多次下发通知单催促,请贵方及时报审,未见报审前我方对贵方所完工工程质量不予承认验收。



