

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-16

致：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于施工质量事宜

巡视过程中发现 C 区组串至逆变器直流电缆正负极接反情况，为保证设备及工程质量，现要求：

- 1、所有接线完成区域对组串开路电压及电缆绝缘进行复查，复查汇总后形成书面材料报至监理项目部。
- 2、所有未接线区域接线完成后测试开路电压及电缆绝缘，形成书面材料报至监理项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵占军

日期：2017年7月21日

