

监理工程师通知回复单

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号: SXMB14-SG01-002

致: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部

我方接到编号为 HBWX-XYZ-002 的监理通知单后, 已按要求完成了
工作, 现报上, 请予以复查。

- 详细内容: 1. 施工现场垃圾已清理完毕, 已交底分包商垃圾及时清理, .
2. 对现场施工材料按分类进行收集保管,
3. 已对不符合接地扁铁焊接进行从新焊接, 已符合要求。

施工项目部 (章):


项目经理: 

日期: 2017.6.05

复查意见:

已复, 通知单问题已整改。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2017.6.05