

监理工程师通知回复单

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SXMB14-SG01-004

致: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部

我方接到编号为 HBWX-XYZ-004 的监理通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1. 屋顶引下接地扁钢与厂房已固定完毕, 牢固可靠。


2. 电缆桥架已通知施工方进行加固。整改完毕。

3. 施工资料已报审监理项目部。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:



复查意见:

已复查, 通知单问题已整改。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

