

监 理 通 知 单

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXSFT-SN01

致：无锡泰创工业设备安装有限公司无锡赛福天 3MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于箱变基础违规施工事宜

内容：

2017 年 10 月 21 日我监理项目部在现场专项巡视检查过程中发现箱变基础违规施工，施工不符合工艺要求且无图纸施工，基础使用回收砖块。现要求施工方必须立即处理，不合格产品不得继续使用，否则出现一切后果施工责任方自负！

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改，造成一切后果施工方自负

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡赛福天 3MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：戚平

日期：2017 年 10 月 21 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。