

## 监 理 通 知 单

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号： ZHSUP-WXGT-SN03

致： 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由： 关于安全文明施工相关事宜

内容：

2017 年 6 月 30 日 4#屋面在逆变器支架材料吊装过程中发生一起施工人员高空坠落事故，万幸的是事故未造成人员伤害。吊装作业应严格按照规范要求执行，配备对讲机，遵循“十不吊”原则，起重臂下严禁站人，高空临边作业时要做好安全防范措施，未佩戴安全防护工具严禁到屋面临边防护线以外区域。

施工现场人员要定期进行安全教育，定期开会，做到三级教育。这要引以为戒，若天气允许，我监理项目部将于 7 月 2 日组织进行全场安全大排查，安全文明施工是重中之重，施工单位必须高度重视并严格执行相关制度，不能等到事故已经发生才处理!!!

请于两日内填报回复单

抄送： 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。