

监理工程师通知回复单

项目名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: FNGF-SGHFD-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 FNGF-JLTZD-02 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 现场施工质量、安全相关事宜 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

- 1、浇筑四周浮土已清理完成, 浇筑完的按要求进行加固处理;
- 2、浇筑后的混凝土已做压光处理;
- 3、现场管理人员已安排到位, 并进行了相应的安全、技术交底;
- 4、个别桩基不垂直, 偏差大按要求进行整改;
- 5、施工人员安全帽已按要求全部佩戴。

承包单位 (章):

项目经理: 河北正衡电力

日期: 2018.10.12

项目监理机构复查意见:

整改、符合规范要求、要求你方加强现场管理。

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师: 王同强

日期: 2018.10.13

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

