

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号：SXNB-011

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到<监理通知单 GFDZJBM08-11>后，于 2018 年 1 月 18 日已完成楼面防雷接地热镀锌扁钢的整改问题。请监理项目部予以检查。

附：

接地扁钢防锈漆喷图照片

施工项目部(章)：

项目负责人：

日

期：2018 年 1 月 18 日



监理项目部意见：

经监理项目部复查验收，符合设计要求和
技术规范。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 1 月 18 日



注 本表一式 3 份，由施工项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 2 份





光伏区接地扁铁整改

