

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-004

致: 江苏润海环保工程有限公司 (施工项目部)

事由:

关于下伙房乡万泉沟村现场存在的需整改问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目现场存在较多质量问题, 具体问题见附件。

要求你单位立即安排人进行整改, 整改完成后拍照回复并通知监理复查。

本通知单要求贵单位在 4 个工作日内进行回复。

附件共 2 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李青

日期: 2017 年 08 月 30 日

本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

下伙房乡万泉沟村现场问题：



部分螺栓未加弹垫、螺丝生锈



接地扁铁生锈



组件与支架接地未连接（个别现象）



部分组间接线套管偏短未固定



汇流箱内封堵观感差、不规范



防孤岛箱进线未埋地、穿管，箱内洞口未封堵



逆变器进线埋地过浅



围栏未安装完全