

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-011

致: 江苏润海环保工程有限公司 (施工项目部)


事由:

关于御道口镇桦树林村现场存在的问题


内容:

经监理和你方项目部现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目的御道口镇桦树林村现场存在以下问题:

- 1、路西侧区域围栏未安装;
- 2、配电间接地未刷防腐;
- 3、板面鸟粪清理不及时;



板面鸟粪清理未清理



配电间接地未刷防腐

本通知单要求贵单位在 2 个工作日内进行回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 09 月 08 日

本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。