

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	通知单	监理项目部		诺斯曼	1	王峰
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						



致： 诺斯曼能源科技（北京）股份有限公司

事由： 针对现场施工安全、质量

内容：

你单位施工的福清市新厝镇 60MW 渔光一体产业园项目，项目现已进入消缺阶段，要求你方做好以下几点：

- 1、项目接近尾声，安全问题不容忽视，现要求你项目部派专人定时定点巡查施工现场安全，并对现场施工人员进行安全教育，提高思想上重视，避免出现不必要的麻烦，如在巡查中发现施工人员不按安全规范要求施工，将对你项目部进行相对应的经济处罚
- 2、项目现已进入消缺阶段，根据现场实际情况，组件安装存在组件边缘高差、组件平整度等问题，现场提出，但还存在少部分组件未整改或未整改到位，现要求你项目部派专人检查并排除存在的质量问题并自检，自检合格后上报监理及业主验收。

现要求你项目部对以上存在问题 3 日内整改到位，整改合格后上报监理单位复查

抄送： 通威惠金新能源有限公司

监理单位（章）
总/专业监理工程师
日期 2021 年 8 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份

