

监 理 通 知 单

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：LHFP-TZD-002

致：河北华通隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目施工项目：

事由：有关电缆线路防火封堵的有关事宜

内容：监理人员现场发现你方施工的光伏区内逆变器的交流出线、汇流箱的交流进出线、升压柜的交流进出线未做电缆防火封堵，违反了 GB50168-2006《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》中 7.0.2 条规定的有关措施，你方对违反验收规范项应进行整改，整改期限为 20170723-20170810，整改完毕并自检合格后向报监理部进行报验。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：武满忠

日期：2017 年 7 月 23 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

