

监理工程师通知单

工程名称：南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZH-TZD-003

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

主题：关于现场安全的相关事宜。


内容：我部于 8 月 12 日巡视中发现，你单位在物流栋屋面临边安全防护不到位。请立即安装护栏且安装高度不得低于 1.1 米，限一日部署完成，报审至监理部。



项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。