

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-TZ-006

致: 信邦建设工程有限公司 (单位)

主题: 关于箱变基础地圈梁混凝土浇筑事宜

内容: 经监理部现场巡视发现, 你单位在对箱变基础地圈梁混凝土浇筑时采用自拌混凝土, 与图纸设计要求不符 (图纸要求采用 C25 商砼), 现要求你单位出具纸质版说明并报建设单位批准, 建设单位批准后方可按照此方案进行施工, 如若未对此方案进行批准, 你单位应按照图纸设计要求进行施工, 采用 C25 商砼对箱变基础地圈梁进行浇筑, 否则造成的质量问题及后果由你单位承担。

抄送业主: 广饶杭泰电力有限公司山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目部

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。