

监 理 通 知 单

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-ZH-002

致: 西北电力建设第一工程有限公司施工项目部

事由: 铜闸镇派出所屋面过人架子搭设安全问题

内容:

1. 在铜闸镇派出所现场巡视时发现, 铜闸镇派出所屋面搭设的过人架子存在严重的安全隐患, 现要求施工单位不得使用, 立即进行整改;

限施工单位针对以上问题在 2 天内整改完成, 未整改完成该架子不得使用。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 9 月 10 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

