

监理通知单


工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：001

致：陕西顺协盈建筑工程有限公司

事由：关于车棚支架结构加固细节

2017年9月8日经监理在现场巡视中发线檩条边中支座焊接与图纸设计不符，现场支座采用平板无支撑容易导致檩条倾斜最后导致组件变形或损毁风险，另外现场直拉条或斜拉条就施工一条，图纸设计为两条，请贵方严格按照图纸施工，在下步工作中及时改正，改正完毕后报监理部审查。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年9月8日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。