

监理整改通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：032

致：河南元熙建筑工程有限公司

事由：关于逍遥观电厂投运设备检查情况一事

内容：

你单位承包的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电光伏区项目》工程：2018 年 5 月 5 日投运设备检查时，发现存在以下问题：见附页；

现要求你单位接到整改通知单后抓紧进行问题的整改消缺工作，限期三天整改完成。

注：1、限期三天内回复；

2、问题：（见附页）。

抄送：河南森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：王志刚

日期：2018 年 05 月 07 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主、总包、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

附页：

存在问题：

- 1、逆变器逃生门出没有台阶；（范家庄）
- 2、箱变到逆变器舱风机电源线未按设计采用铠装电缆；（范家庄）
- 3、箱、逆变器电缆井内防火涂料不规范；（范家庄）
- 4、光伏组串之间电缆防护不到位；（范家庄）
- 5、有光伏组件为接地；（范家庄）
- 6、电缆外皮破损未处理；（范家庄）



