

监理工作通知单

工程名称:森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号: 001

致: 河南易通电力工程有限公司

事由 : 关于施工的事宜

内容:

我方监理现场检查发现, 贵公司承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程, 在浇筑 12#基础准备过程中发现未准备塌落度试验桶、试块盒。现要求贵方立即配备相应实验工具。若浇筑工程中仍未配备, 我方将不允许浇筑进行, 并给予贵方经济处罚。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期:

2017.10.21



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。