

监理整改通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：021

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程施工的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：目前为止你方有多项剩余工作及问题未处理：

- 1、基础塔 1#、2#、3#、5#、9#、20#塔基护坡至今未做；
- 2、28#直埋电缆沟回填高度不够，电缆沟斜坡要求做护坡；
- 3、要求你方并网前对 14#线路做不定期巡检，消除安全隐患。
- 4、要求你方提供各种检测的资质和检测报告。

综合以上问题，要求你方合理组织施工；尽快整改完成。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 04 月 20 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建