

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-JXM7-JL-04-05-007

致: 北京慧峰聚能科技有限公司施工项目部

事由 施工质量(安全)问题

内容: 2017年11月1日, 我部在巡检时发现你部在现场施工中存在问题:

- 1、施工现场有人抽烟, 特别是在储能集装箱内抽烟;
- 2、现场焚烧垃圾没有专人看护;
- 3、安装蓄电池连接条安装没有使用绝缘工具;
- 4、施工人员没有佩戴绝缘手套;
- 5、蓄电池组装人员没有采取防硫酸烧伤的措施;
- 6、施工人员不能正确佩戴安全帽。
- 7、电动工具、临时用电没有必要的安全保护措施;
- 8、叉车司机未报验操作证; 机械未提供安检证明。

以上问题责令你单位在11月3号前进行整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017年11月1日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份