

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-SXMB1-JL-04-05-002

致: 北京慧峰能源科技有限公司施工项目部 施工项目部

事由 储能集装箱基础施工质量问题

内容 2017 年 9 月 21 日我监理人员在现场检查中发现, 你单位在 15#、集装箱基础施工中存在以下问题:

- 1、使用自拌混凝土未见混凝土配比表;
- 2、未按要求留置混凝土试块。

针对以上问题, 要求你单位:

- 1、将现场的水泥、石块、砂砾、水等原材料取样送至实验室进行分析化验;
- 2、将实验室资质和试验人员资质报我部备案;
- 3、将自拌混凝土留置试块, 经同养和标样后送检;
- 4、将混凝土试块检验报告报我部备案。
- 5、高度重视混凝土质量和基础整体质量。


监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 严松贤

日期: 2017 年 9 月 26 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份

地址: 常州市武进经济开发区兰香路 8 号 (交大园 4F)



电话: 0519-86767557