

监理通知回复单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号：GSHL-TZHF-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

事由：我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-002 的监理通知单后，已按要求完成了通知单中要求整改的相关工作，现报上，请予以复查。

内容：我方已加派质检员对交检车间支架安装进行复检，对缺失的螺丝进行补充，未紧固到位的螺丝进行二次紧固，确保施工质量合格。

施工单位（章）

项目负责人：

日

期：



2017.11.22

监理项目部复查意见：

经复查，已整改，符合要求。

监理项目部(章)

总/专监理工程师：

日

期：



2017.11.22

注 本表一式 3 份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存一份，施工项目部存 1 份。

002

