

监理通知回复单

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号: GSHL-TZHF-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

事由: 我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-006 的监理通知单后, 已按要求完成了通知单中要求整改的相关工作, 现报上, 请予以复查。

内容:

1. 我方已对施工班组技术交底并下发整改单, 施工班组对有损伤的电缆用绝缘带包扎, 桥架安装人员已对连接处有毛刺的进行打磨。
2. 汇流箱安装后用随箱包装袋对汇流箱进行包装处理, 避免汇流箱受潮。
3. 电缆桥架连接处螺栓缺失、松动的情况我方已自检整改。

施工单位(章)

项目负责人:

日

期: 2017.11.30

监理项目部复查意见:

经复查, 现场已整改完成。

监理项目部(章)

总/专监理工程师:

日

期:

2017.11.30

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存 1 份。

006

