

监理通知回复单

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号: SXJL-GZHF-010

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

事由: 我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-010 的监理通知单后, 已按要求完成了通知单中要求整改的相关工作, 现报上, 请予以复查。


内容:

- 1、焊装车间屋顶桥架已全部用螺栓固定。
- 2、1#、2#、5#、6#箱变电缆沟已按设计要求先铺砂盖砖, 然后回填, 已全部整改。

施工单位(章)

项目负责人:

日期: 2017.12.17



监理项目部复查意见:


经复查, 现场已整改。

监理项目部(章)

总/专监理工程师:

日

期: 2017.12.17



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存 1 份。