

监理通知回复单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号：SXJL-GZHF-015

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

事由：我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-015 的监理通知单后，已按要求完成了通知单中要求整改的相关工作，现报上，请予以复查。

内容：

- 1、我方已对一二次舱基础底部积水已排放干净。
- 2、SVG 挡风墙断裂的我方已进行修补。挡风墙周围的回填土我方进行了夯实处理避免再次下沉、

施工单位（章）

项目负责人：

日 期：



监理项目部复查意见：

经复查，现场已整改。

监理项目部(章)

总/专监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存一份，施工项目部存 1 份。

015

