

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-OST-02 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：

1、图纸 1747-JZ-03 第八条，休息室卫生间地沟采用混凝土地沟 800*600H。

设计院现已下发图纸变更(OST-10kv 配电室 1019 变更-1 图纸编号：1747-JZ-03)，现采用砖砌地沟，符合设计规范及图纸要求。

2、我方在施工时严格按照业主要求，依据设计及规范施工。

关于以上工作请监理予以复核。

施工项目部（章）
项目经理：_____
日期：_____
2017.10.20

监理项目部复查意见：

以上问题已整改

监理项目部（章）：

专业监理工程师：_____
日期：_____
2017.10.20

工程回复单

工程名称：陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号 SJAZ-OST-01

致：常州正衡电力工程监理有限公司

经项目部工作安排，就监理方通知单 ZHJL-OST-01 号通知单回复如下：

- 1、现场脚手架搭设工作已陆续展开，我方项目部将于本周之内向监理方上报《脚手架搭设发案》，并请监理给予审核。
- 2、近日由于天气原因，湿度大，我方会加强对型钢及其他入场材料的防腐除锈工作，如有不当请监理及时指出，我方将大力配合并做到专项整改。
- 3、钢结构工作已经开展，我方项目部会及时收集入场材料的材质报告，并请监理监督审核。
- 4、现场施工工序的开始和结束以及在出现隐蔽工程时，我方会及时邀请监理和业主方验收每个分项工程，并在监理和业主分项工程验收合格后再开展下一步工作。
- 5、我方会加强施工资料的收集，及时上报监理，做到资料与施工同步。

项目经理部：(章)

项目经理/技术负责：新振

日期：2017年

10月16日

