

监 理 通 知 单

工程名称: 江西新余木林森一期 5.9MWP 分布式屋顶发电项目

编号: JXM7-002

致: 宁波建工建乐工程有限公司

事由: 现场质量问题

内容:

回复由你方承建江西新余木林森光伏发电一期项目现场所浇筑的支架基础中两根箍筋未按图纸要求施工。现我监理部正式通知你方对此做出整改, 并在 3 日内做出相应。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 11 月 10 日

