

监 理 通 知 单

工程名称：新余木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 编号：JXM7-007

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于现场安全技术交底事宜

内容：


按照施工要求，各项施工进行之前都要进行相关技术交底，确保安全、文明施工。但经现场检查发现，你项目部未对安全技术交底落实到位，现场吊装组件过程中出现组件木托摆放不到位导致坠落事件，以及部分工人不佩戴安全帽，现场组织混乱。针对目前现状，要求你施工项目部应加大现场施工管理力度，落实施工交底工作，严格按照要求及规范进行施工。

以上事宜，你项目部必须高度重视，并在一个工作日内，以通知回复单的形式完成闭环。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018 年 1 月 17 日



组件木托坠落



现场部分工人未佩戴安全帽