

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-005

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：钢梯施工质量问题

内容：

1、已完工的所有钢梯与墙体连接，所用的膨胀螺栓，设计图上没有抗拉拔强度的要求，要求总包单位及时与设计院联系确认。

2、1号仓库钢梯开挖的基槽，总包单位未按设计要求确认地基土承载力值及压实系数；且未按设计要求组织各有关部门进行验槽。

针对以上事项，要求你单位及时进行整改，并要求你单位严格按设计要求进行相关工序的施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017年10月29日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。