

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-006

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：屋面施工安全隐患

内容：

我监理单位人员在 2017 年 10 月 30 日现场安全巡视检查的过程中，发现你单位在屋面采光带及屋面临边未做任何安全围护的情况下，安排工人在屋面上进行施工作业，对工人的生命造成严重的安全隐患。

针对以上存在的安全隐患，现要求你单位立即整改；在屋面施工作业前，要求你单位先做好屋面临边及屋面采光带的安全围护，保证屋面施工作业人员的安全。如果你单位拒不按相关规范及要求整改，造成的一切安全事故将由你单位承担全部责任。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017年10月30日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。