

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-007

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：屋面施工质量及安全事宜

内容：

我监理单位人员和建设单位人员在现场巡视检查的过程中，发现屋面光伏施工的过程中存在以下问题：

1、个别支架（组件支架）的螺栓未按要求紧固，存在松动现象；要求你单位立即整改，并做好对工人的技术交底及自检工作，保证所有支架上螺栓紧固。

2、组件在屋面二次搬运的过程，有个别工人未按要求佩戴手套；要求你单位立即整改，每个搬运组件的工人都必须按要求佩戴手套。

3、组件摆放在支架上未进行临时固定，存在被风刮落的风险，要求你单位做好相关的安全防范措施，并将防台风预案及时上报到监理单位及建设单位项目部。

针对以上存在的问题，要求你单位立即按要求进行整改，并要求你单位在后续的施工作业过程中，严格按相关规范及要求进行施工，保障现场的施工质量及施工安全。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：刘发

日期：2017年11月1日

注本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。