

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-010

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：屋面光伏电缆敷设及绑扎事宜


内容：

我监理单位人员在现场巡视检查的过程中，发现屋面光伏电缆敷设及绑扎的施工过程中，存在以下问题：

1、屋面个别部位光伏电缆在敷设的过程中，存在光伏电缆外露现象；现要求你单位立即按设计及规范要求整改。

2、屋面个别部位光伏电缆在绑扎的过程中，存在绑扎不紧固，光伏电缆落在彩钢板屋面上；现要求你单位立即按设计及规范要求整改。

针对以上问题，现要求你单位立即进行整改，严格按设计及相关的规范要求进行施工，确保屋面光伏电缆敷设及绑扎的施工质量。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017年11月12日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。